Prot.-Nr.: PB264032 **Innsbruck, am 28.10.2026**

Prüfbericht

Untersuchung gem. Trinkwasserverordnung BGBL. II Nr. 122/2024

Antragsteller: **Gemeinde Jerzens**
Nr. 220
6474 Jerzens

Probenummer: **P264032-1**
Probenbezeichnung: **VZ Jerzens-Dorf, Kienberg, Kienberg, Bauhof, Mühlloch 205, Hahn Handwaschbecken**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **VZ Jerzens-Dorf, Kienberg**
Messort: **Kienberg, Bauhof, Mühlloch 205, Hahn Handwaschbecken**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	9			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	13,3	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	61			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	55	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	0	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	2	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-2**
Probenbezeichnung: **VZ Jerzens-Dorf, Kienberg, Laufbrunnen vor Gemeindeamt, Jerzens 220**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **VZ Jerzens-Dorf, Kienberg**
Messort: **Laufbrunnen vor Gemeindeamt, Jerzens 220**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	11			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	15,9	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	61			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	55	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	1	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-3**
Probenbezeichnung: **VZ Kaitanger, Gischlewies, Laufbrunnen Gischlewies, nahe Haus Gischlewies 81**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **VZ Kaitanger, Gischlewies**
Messort: **Laufbrunnen Gischlewies, nahe Haus Gischlewies 81**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	11			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	13,2	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	60			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	54	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,8	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	4	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	1	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-4**
Probenbezeichnung: **VZ Jerzens-Dorf,Kienberg Laufbrunnen Volgger, bei Haus Kienberg 121**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **VZ Jerzens-Dorf, Kienberg**
Messort: **Laufbrunnen Volgger, bei Haus Kienberg 121**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	11			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	14,1	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	61			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	55	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	1	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 16266:2008

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,5			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,27			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,4			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,1			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	62			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,1	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,4			EN ISO 7027-1:2016
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,45			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,03			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	5,0	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,5	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,6	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,1	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	24,4			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	8,1	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,6	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,3		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	0,014	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Blei	als Pb in µg/l	< 1,00		≤ 10	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	< 10,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	[0,28]	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016
Zink ICP-MS	als Zn in µg/l	< 10,00	≤ 100		EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,61			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,68			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,29 / 0,07			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,52			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		8,84			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		4,74			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-5**
Probenbezeichnung: **UV-Anlage HB Hauer, Hahn vor UV-Anlage**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **UV-Anlage HB Hauer**
Messort: **Hahn vor UV-Anlage**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	14			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	7,4	≤ 25		DIN 38404-4:1976

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	59			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	53	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	15	≤ 10		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	2	≤ 10		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien 250ml	KBE in 250 ml	7	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli 250	KBE in 250 ml	1		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 250	KBE in 250 ml	1		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa 250	KBE in 250 ml	0	0		EN ISO 16266:2008
Clostridium perfringens 250	KBE in 250 ml	0	0		ISO 14189:2013

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,5			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,27			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,4			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,1			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	60			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,1	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,4			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	88,8			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,46			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,05			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	5,0	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,5	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,4	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,1	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	25,0			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	7,3	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,7	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,4		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	0,014	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Eisen ICP-OES	als Fe in µg/l	< 10,00	≤ 200		EN ISO 11885:2009
Mangan ICP-OES	als Mn in µg/l	< 4,00	≤ 50		EN ISO 11885:2009

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,60			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,67			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,27 / 0,07			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,47			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		7,57			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		5,42			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-6**
Probenbezeichnung: **UV-Anlage HB Hauer, Hahn nach UV-Anlage**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **UV-Anlage HB Hauer**
Messort: **Hahn nach UV-Anlage**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	14			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	7,4	≤ 25		DIN 38404-4:1976

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	59			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	53	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	0	≤ 10		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 10		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien 250ml	KBE in 250 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli 250	KBE in 250 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 250	KBE in 250 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa 250	KBE in 250 ml	0	0		EN ISO 16266:2008
Clostridium perfringens 250	KBE in 250 ml	0	0		ISO 14189:2013

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-7**
Probenbezeichnung: **Zwischenbehälter Langwies, Zwischenbehälter Tauchprobe Entnahmekammer**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Zwischenbehälter Langwies**
Messort: **Zwischenbehälter Tauchprobe Entnahmekammer**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	14			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	7,8	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	60			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	54	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		7,2	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	1	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-8**
Probenbezeichnung: **HB Dorf, Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **HB Dorf**
Messort: **Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	12			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	8,3	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	61			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	55	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	1	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-9**
Probenbezeichnung: **Hauerquellen alt, Quellstube Zulauf Rückwand orographisch rechts, Quellast 04**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Hauerquellen 1-5**
Messort: **Quellstube Zulauf Rückwand orographisch rechts, Quellast 04**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	14			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	5,9	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	60			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	54	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	0	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,4			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,26			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,4			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,0			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	62			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,4			EN ISO 7027-1:2016
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,41			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,04			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	4,5	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,5	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,8	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,2	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	22,0			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	9,4	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,8	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,0		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	< 10,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	[0,28]	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,59			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,67			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,26 / 0,08			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,65			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		13,15			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		3,69			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-10**
Probenbezeichnung: **Hauerquellen neu, Quellschacht Tauchprobe Entnahmebecken**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13 2021-12**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Hauerquellen neu**
Messort: **Quellschacht Quellschacht Tauchprobe Entnahmebecken**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	15			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	7,2	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	78			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	70	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,8	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	2,0			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,35			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,5			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,5			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	80			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	1,3	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,9			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	61,0			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,57			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,08			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	6,6	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	4,6	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,9	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,2	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	31,7			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	10,3	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,6	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,3		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Arsen	als As in µg/l	< 1,50		≤ 10	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	14,9	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Kupfer ICP-MS	als Cu in µg/l	< 5,00		≤ 2000	EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	< 4,0	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016
Uran	als U in µg/l	[0,17]		≤ 15	EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,77			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,86			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,64 / 0,09			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,49			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		10,69			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		4,87			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-11**
Probenbezeichnung: **Ursprungquelle, Quellstube Zulauf (vor UV)**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Ursprungquelle**
Messort: **Quellstube Zulauf**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	15			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	5,9	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	55			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	49	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Schüttung	in l/s	1,52			

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	31	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	4	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	7	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,4			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,25			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,3			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,1			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	56			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,2	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,8			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	87,7			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,45			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,03			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	4,2	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,5	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,3	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,1	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	24,4			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	6,7	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Chlorid	als Cl in mg/l	0,6	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009
Nitrat	als NO_3 in mg/l	0,8		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Arsen	als As in µg/l	< 1,50		≤ 10	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	15,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	< 4,0	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016
Uran	als U in µg/l	[0,17]		≤ 15	EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,57			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,63			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,20 / 0,06			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,42			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		11,59			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		5,74			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-12**
Probenbezeichnung: **Schiachwiesenquellen 1-3, Quellstube Tauchprobe Entnahmebecken**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13 2021-12**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Schiachwiesenquellen 1-3**
Messort: **Quellstube Tauchprobe Entnahmebecken**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	12			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	6,4	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	58			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	52	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		6,8	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,5			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,26			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,4			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,1			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	59			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		6,9	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,4			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	91,4			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,45			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,08			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	4,8	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,5	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,5	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,0	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	24,4			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	7,4	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,5	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,0		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Arsen	als As in µg/l	< 1,50		≤ 10	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	< 10,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Kupfer ICP-MS	als Cu in µg/l	< 5,00		≤ 2000	EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	< 4,0	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016
Uran	als U in µg/l	[0,17]		≤ 15	EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,58			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,66			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,24 / 0,08			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,46			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		9,96			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		5,21			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-13**
Probenbezeichnung: **Sammelstube Tanzrainquellen, Quellstube Tauchprobe Entnahmebecken**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13 2021-12**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Sammelstube Tanzrainquellen**
Messort: **Sammelstube Tauchprobe Entnahmebecken**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	12			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	6,5	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	68			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	61	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,7			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,30			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,5			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	1,2			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	70			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,0	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,3			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	91,3			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,49			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,07			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	5,8	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	3,9	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	2,7	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,0	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	26,8			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	9,7	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	0,6	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,4		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	0,013	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	< 10,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	< 4,0	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,68			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,75			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	1,43 / 0,08			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,54			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		9,72			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		4,38			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Probenummer: **P264032-14**
Probenbezeichnung: **Brunniquelle, Quellstube Zulauf**
Eingangsdatum: **06.10.2026**
Untersuchungsbeginn: **06.10.2026**
Probenüberbringer: **Oliver Neumair**
Probennehmer: **Oliver Neumair**
Probenahmenorm: **DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08**
Probenahmedatum: **06.10.2026**
Probenahmeort: **Brunniquelle**
Messort: **Quellstube Zulauf**

Witterung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wetter		heiter, niederschlagsfrei			
Wetter an den Vortagen		Starkregen am Vortag vormittag, davor länger sommerlich warm, leichter kurzer Regen am 02.10. in der Früh			
Lufttemperatur	in °C	12			

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Geruch		geruchlos	geruchlos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Färbung		farblos	farblos oder los / senza		ÖNORM M 6620:2012
Trübung		keine	keine oder los/senza		ÖNORM M 6620:2012
Geschmack		n.a.	o.b. oder n.a.		ÖNORM M 6620:2012
Bodensatz		kein			ÖNORM M 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei überbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	in °C	5,8	≤ 25		DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	in µS/cm	43			EN 27888:1993
elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (berechnet)	in µS/cm	39	≤ 2500		EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C (vor Ort)		7,2	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	KBE in 1 ml	11	≤ 100		EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 36°C	KBE in 1 ml	0	≤ 20		EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien	KBE in 100 ml	0	0		EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	KBE in 100 ml	0		0	EN ISO 7899-2:2000

Chemische Standarduntersuchung

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Gesamthärte (berechnet)	in °dH	1,2			DIN 38409-6:1986
Gesamthärte (berechnet)	in mmol/l	0,21			DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathärte (berechnet)	in °dH	0,2			DIN 38409-6:1986
Karbonathärte (berechnet)	in °dH	0,9			EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	in µS/cm	44			EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C		7,3	6,5 - 9,5		EN ISO 10523:2012
Permanganat Verbrauch	in mg/l	< 1,0	≤ 20		AA032 (Fließanalyse)
Trübung_FNU	in FNU	0,4			EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlässigkeit (T100)	in %	85,9			DIN 38404-3:2005
Säurekapazität bis pH 4,3	in mmol/l	0,38			EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazität	in mmol/l	0,00			EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (Fließinjektion)	als NH_4 in mg/l	< 0,01	≤ 0,5		EN ISO 11732:2005
Calcium	als Ca in mg/l	3,9	≤ 400		EN ISO 14911:1999
Magnesium	als Mg in mg/l	2,6	≤ 150		EN ISO 14911:1999
Natrium	als Na mg/l	1,9	≤ 200		EN ISO 14911:1999
Kalium	als K in mg/l	1,3	≤ 50		EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat	als HCO_3 in mg/l	20,1			EN ISO 9963-1:1995
Sulfat	als SO_4 in mg/l	2,2	≤ 250		EN ISO 10304-1:2009
Chlorid	als Cl in mg/l	1,3	≤ 200		EN ISO 10304-1:2009

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Nitrat	als NO_3 in mg/l	1,8		≤ 50	EN ISO 10304-1:2009
Fluorid	als F in mg/l	< 0,50		≤ 1,5	EN ISO 10304-1:2009
Nitrit	als NO_2 in mg/l	< 0,01		≤ 0,1	EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho	als PO_4 in mg/l	0,015	≤ 0,3		EN ISO 15681-2:2018

Metalle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Antimon	als Sb in µg/l	< 1,00		≤ 5	EN ISO 17294-2:2016
Arsen	als As in µg/l	< 1,50		≤ 10	EN ISO 17294-2:2016
Eisen ICP-MS	als Fe in µg/l	< 10,0	≤ 200		EN ISO 17294-2:2016
Kupfer ICP-MS	als Cu in µg/l	< 5,00		≤ 2000	EN ISO 17294-2:2016
Mangan ICP-MS	als Mn in µg/l	[0,28]	≤ 50		EN ISO 17294-2:2016
Uran	als U in µg/l	[0,17]		≤ 15	EN ISO 17294-2:2016

Plausibilitätskontrolle

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Anionen	eq. mmol/l	0,44			DIN 38409-6:1986
Kationen	eq. mmol/l	0,52			DIN 38409-6:1986
Summe Ionen	eq. mmol/l	0,97 / 0,08			DIN 38409-6:1986

Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter	Einheit	Analysenwert	IW	PW	Methode
Lochkorrosion Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		0,34			EN 12502-3:2005**
Selektive Schmelztauchverzinkte Werkstoffe		2,83			EN 12502-3:2005**
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe		14,28			EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
*** Parameter im Akkreditierungsumfang, dennoch Analytik im Unterauftrag mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Prüflabor durchgeführt
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

Kurzinterpretation:
Anforderungen im Rahmen des Untersuchungsumfangs erfüllt. (nach UV)
(Hinweis: Dies stellt kein Verkehrsfähigkeitsgutachten im Sinne des LMSVG dar.)

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen.
Dieser Prüfbericht enthält eine elektronische Signatur und darf nur vollinhaltlich ohne Hinzufügung oder Weglassung weitergegeben und veröffentlicht werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der inaq - Institut für Analytik und Qualität GmbH.
Hinweis zur Entscheidungsregel: Falls nicht explizit angegeben, erfolgt die Bewertung der Konformität ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit.

** Ende Prüfbericht **

Dokument Digital signiert
C=AT, ST=Tirol, L=Innsbruck, O=inaq - Institut für Analytik und Qualität GmbH, CN=inaq - Institut für Analytik und Qualität GmbH, organizationIdentifier=VATAT-U52290006
Zertifikatersteller: e-commerce monitoring GmbH
Unterschrieben von: Bernd Jenewein (Bernd.Jenewein@inaq.at)
Datum: 28.10.2026 12:22:23 *Unterschrift mit dem EU Digital Signatur Service validieren*

Dr. Bernd Jenewein
Leiter Prüfstelle